

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Саидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.05.2023 11:27:17
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по
организации проведения проверок
вопросов комплексной безопасности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, к
началу учебного года

АКТ № 1
проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2022 - 2023 году

составлен 10 августа 2022 года.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование организации, год постройки)

высшего образования «Чеченский государственный университет
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова»,

364907, Чеченская республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ректор Саидов Заурбек Асланбекович, +7 (8712) 29-00-04

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

университет им. А.А. Кадырова» от 8 июля 2022 года № 334/06-19, в период с 1 по
10 августа 2022 года

комиссией в составе:

Председателя комиссии: проректора по инвестиционному развитию и
управлению имуществом Юсупова Ризвана
Сайдаминovichа.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретаря комиссии: начальника ХЭУ Шовхалова Нурида Беслановича;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии: главного бухгалтера Цехаева Ризвана Кириевича;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальника управления информатизации
Селимханова Заурбека Саидовича

заместителя начальника ХЭУ по ОТ, ГО, ЧС и ПБ
Галаева Бислана Магамедовича:

начальника управления безопасности

Гатаева Аюба Лом-Алиевича;

начальника ОНД и ПР по городскому округу
«г. Грозный» УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике, подполковника
внутренней службы
Магамедова Ибрагима Бадрудиновича.

проведена проверка состояния комплексной безопасности объектов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Паспорт безопасности организации от 15 июня 2022 года оформлен.
2. Декларация пожарной безопасности от 30 марта 2016 года оформлена.
3. План подготовки организации к новому учебному году имеется.
4. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется подразделениями ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской республике» в составе 60 человек и работниками управления безопасности организации в составе 45 человек. Ежедневная охрана осуществляется в составе 28 человек. Договор на оказание охранных услуг заключен;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (Росгвардии) организована посредством с использования кнопок экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская служба не организована.

Основные недостатки: отсутствие дежурно-диспетчерской службы, отсутствие периметрального ограждения кампуса.

5. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка не проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполняются.

в) Проводной, адресно-аналоговой системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация обеспечивающая следующие виды сигналов: 1. Сигнал «Пожар»; 2. Голосовое оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы по причине отсутствия необходимости;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 2338 от 12.10.2014 года, выданного ГУП «Чечекоммунэнерго», соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

II. Заключение комиссии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» к новому 2022 – 2023 учебному году **готово**.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения приемки нарушений, влияющих на организацию учебного процесса не выявлено.

Председатель комиссии:



Р. С. Юсупов


(подпись, инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

Н. Б. Шовхалов

(подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:




Р. К. Цехаев

(подпись, инициалы, фамилия)


З. А. Селимханов

(подпись, инициалы, фамилия)



А. Л-А. Гатаев

(подпись, инициалы, фамилия)



Б. М. Галаев

(подпись, инициалы, фамилия)



И. Б. Магамедов

(подпись, инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.